



Vorh. Auslauf
FE 389.31



Vereinigungsschachf

Vorh. KA
CC 391.69
Sous dalle 391.51
aFE 389.77
bFE 389.82
Seuil 390.23

21.00m DN600 b.a.
p=20‰

Vorh. KA wird in der 2. Phase zurückgebaut

Mobiles Bushäuschen
(kann versetzt werden)

Anschluss an vorh. KA
in der 1. Phase

Vorh. RÜ
(wird zurückgebaut)

Sous dalle 391.33
aFE 389.99
bFE 389.91
cFE 389.65
dFE 390.02

8.60m DN200 PP prov.

Siebrechenanlage
Fa. Romag, Typ RSW 3x2/4, o. g.

Einstieg 0.80x0.80
Huber SD 7 o.g., Klasse D400

Spülanschluss

Regelschieber

Kernbohrungen in der 2. Phase

Einstieg 0.80x0.80
Huber SD 7 o.g., Klasse D400

Einstieg Ø80

Einstieg 1.00x1.00
Huber SD 7 o.g., Klasse D400

Einstieg 1.00x1.00
Huber SD 7 o.g., Klasse D400

Einstieg Ø80

Spülklappe Steinhardt
HydrService, gw B=1,50 m

9.50m DN200 b.a.
p=2.0‰
V=40m³

Notentlastung Ø200 p=1‰
IDM Ø200 p=1‰

Einstieg 1.00x1.00
Huber SD 7 o.g., Klasse D400

Einstieg 0.80x0.80
Huber SD 7 o.g., Klasse D400

Bypass DN 200

Inbetriebnahme in der 2. Phase

Gepannter Kollektor
(Spätere Phase)