GRUNDRISS


20500
300
1800
300
1500
300
3900
2500
5200
300
1020
1200
580
1200
400
D
B
C
A
1) Zuleitung von Lutzhausen Strand
PE100 PN10 DA110x6.6
2) Zuleitung von Zillenhett PE100
PN10 DA63x6.6
Anschluss
Saugwagen
Verkleidung in VA
abschliessbar
Raumzuluft 700/300
Pumpensumpf
700x700x700
mit Stahlwanne in VA
Analyse-
station
Kanalventilator
24.00m³/h
und Schallkulisse
Eingangstüre
(schallisoliert)
B=2.50
H=2.50
Fassadengitter
Fassade:
Hartfasser-Isolierplatte,
z.B. Guttex 10cm
Mineralischer Verputz
Schlauchhaspel
Pissoir
Heizkörper
Abluft Kompressoren
Kompressor
Kompressor
Kranschiene
mit Kettenzug
Kompressor
Abluft Elektroraum
Türe
B=1.10
H=2.20
Türe
B=1.10
H=2.20
Zuluftgitter
Traforaum
Zählerschrank
Trafo
Glauffangwanne
aus Stahl V2A
Abluft
mit BSK
Elektroraum
Schaltanlage mit Hohlboden
Zuluft
mit BSK
Raumluft 700/300
<-- Boden im Gefälle
Maschinenraum
Deckenaussparung für
Montage der Druckbehälter
(nachträglich zubetonieren)
Druckbehälter
Druckbehälter
Rechenkorb mit
Hebevorrichtung
aus V2A
Zulaufleitung:
Freispiegelleitung von
Lutzhausen/Insenborn
PE 80 PN6 DA280x15.9
demontierbare
Gitterrostabdeckung
Drucktüre
1800/800
Stutzen für
Druckluft
Ablaufrinne aus
Edelstahl mit Siphon
nobile
Treppe
Schlauchnennbran-
kolbenpumpe
Deckenkran 5to
Stutzen für
Druckluft
Pumpensumpf
Volumen ca.25m3
Heizkörper
1)
2)
2900
3700
9700
5600
300
2600